

志賀原子力発電所2号機新燃料の搬入について

平成28年9月6日

本日、北陸電力(株)志賀原子力発電所2号機新燃料が搬入されました。県では、搬入に際して、立入調査を行いましたので、その結果を下記のとおり、お知らせします。

記

- 1 搬入日時 平成28年9月6日(火)午前6時20分
- 2 搬入数量 志賀原子力発電所2号機取替用燃料296体
- 3 立入調査結果
 - (1)調査者等 7名
調査者 石川県(3名)、志賀町(1名)
同行者 羽咋市(1名)、七尾市(1名)、中能登町(1名)
 - (2)調査場所 志賀原子力発電所構内
 - (3)調査内容
 - ① 搬入される取替用燃料の数量及び輸送車両への積載方法等が事前連絡(5月31日)どおりであることの確認。
 - ② 車両表面等の線量当量率を北陸電力(株)が実施する測定に立ち会い確認。
 - (4)調査結果
 - ① 取替用燃料の数量(296体)及び輸送車両(17台)への積載方法等が事前連絡どおりであり、安全に搬入されたことを確認した。
 - ② 線量当量率の確認結果
車両表面での線量当量率の最大値は、0.010ミリシーベルト/時
(法令基準値2ミリシーベルト/時)
車両表面から1メートル位置での線量当量率の最大値は、
0.004ミリシーベルト/時
(法令基準値0.1ミリシーベルト/時)
であり、法令基準値以下であることを確認した。

事務担当

原子力安全対策室
(直通)076(225)1465
(県庁内線)4310